



2015150423V

嘉誉测试  
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

# 检测 报 告

山嘉测（2019）第 C191198-001 号

项目名称：一分厂 104 车间废水排口项目

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 07 月 11 日



山东嘉誉测试科技有限公司



# 检测结果

山嘉测 (2019) 第 C191198-001 号

第 1 页 共 1 页

1. 委托单位: 山东新华制药股份有限公司
2. 样品类别: 污水
3. 现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表
4. 采样日期: 2019 年 07 月 04 日
5. 测试日期: 2019 年 07 月 04 日-2019 年 07 月 09 日
6. 污水检测依据及结果


## 6.1. 污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	最低检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 5110 128	0.007mg/L

## 6.2. 污水检测结果

采样点位	采样日期	检测参数		现场样品描述
		总镍 (mg/L)		
一分厂 104 车间废水排口	07 月 04 日	频次 1	0.019	无色, 无味, 无浮油
		频次 2	0.018	
注: 生产负荷: >75%				

\*\*\* 报告结束 \*\*\*



编制人: 穆婉莹

审核人: 刘可研

批准人: 杨书涛

签发日期: 2019.7.11