



2015150423V

 嘉誉测试
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

检 验 检 测 报 告

山嘉测（2021）第 C210084-004 号

项目名称： 二分厂排水项目

委托单位： 山东新华制药股份有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2021 年 02 月 04 日



山东嘉誉测试科技有限公司



检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210084-004 号

第 1 页 共 1 页

1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司

2.样品类别: 污水

3.现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表

4.采样日期: 2021 年 01 月 15 日

5.测试日期: 2021 年 01 月 15 日-2021 年 01 月 22 日

6.污水检测依据及结果




6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097	0.01mg/L

6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数	现场样品描述
			总磷 (mg/L)	
DW001 湖田总排口	01 月 15 日	频次 1	2.21	棕色, 无味, 无浮油
		频次 2	2.43	
		频次 3	2.10	
注: 生产负荷: >75%				

报告结束

编制人:  审核人:  批准人:  签发日期: 2021.2.04